


35

Nota interregionale “Sicurezza antincendio – errata corrige”



TIPO ANNO NUMERO
Reg. PG | 2007 | 209874
del 09/08/2007

DS

**AI RESPONSABILI DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE DELLE AZIENDE USL
DELLA TOSCANA**

**AI RESPONSABILI DEL DIPARTIMENTO
DI SANITÀ PUBBLICA DELLE AZIENDE USL
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

**AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**

AL MINISTERO DELLA SALUTE

**AL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
TECNOLOGIE DI SICUREZZA
ISPESL**

**ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

**ALLA COMMISSIONE SALUTE DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME**

**AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
REGIONALE DEL LAVORO TOSCANA**

**AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
REGIONALE DEL LAVORO EMILIA-ROMAGNA**

**AI RESPONSABILI REGIONALI
DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL**

ALLE ASSOCIAZIONI DATORIALI REGIONALI

A AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.

A SPEA - INGEGNERIA EUROPEA S.p.A.

A R.F.I. S.p.A.

A TAV S.p.A.

A ITALFERR S.p.A.

A ASTALDI S.p.A.

**A BALDASSINI - TOGNOZZI - PONTELLO
COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.**

A BOLOGNA PONENTE S.C. a R.L.

A CONSORZIO CAVET

A CONSORZIO SATURNO

A LAGARO S.C. a R.L.

A LOTTO 5A S.C. a R.L.

A METRO PARMA S.p.A.

A S. RUFFILLO S.C. a R.L.

A SOC. ITAL. CONDOTTE D'ACQUA S.p.A.

A TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.

A TOTO S.p.A.

Oggetto: **Nota Interregionale prot. n° PG/2006/1066846 del 12 /12/2006 “Linee guida per la prevenzione e la protezione incendi nella costruzione delle gallerie”**
Errata corrige

Nel testo della Nota Interregionale citata in oggetto, al punto 3.1.4. Materiali per l'impermeabilizzazione, è apportata la seguente correzione:

la frase:

<<I materiali per l'impermeabilizzazione (tessuto non tessuto e telo impermeabilizzante) devono avere classe di reazione al fuoco non superiore a 1>>,

viene sostituita dalla seguente:

<<I materiali per l'impermeabilizzazione (tessuto non tessuto e telo impermeabilizzante) devono avere classe di reazione al fuoco *E secondo le norme armonizzate UNI EN ISO 11925-2 e UNI EN 13501-1*>>.

Nel testo della Nota Interregionale citata in oggetto, al punto 3.1.5. Tubi di ventilazione, è apportata la seguente correzione:

la frase:

<<I tubi di ventilazione devono avere classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e devono essere di tipo antistatico nelle gallerie classificate a rischio grisù (classi 1a, 1b, 1c, 2)>>,

viene sostituita dalla seguente:

<<I tubi di ventilazione devono avere classe di reazione al fuoco non superiore a 1 *secondo il D.M. 26/06/1984* e devono essere di tipo antistatico nelle gallerie classificate a rischio grisù (classi 1a, 1b, 1c, 2)>>.

Regione Emilia Romagna
Assessorato Politiche
per la Salute

Servizio Sanità Pubblica
PIERLUIGI MACINI

Regione Toscana
Dipartimento del Diritto alla Salute
e delle Politiche di Solidarietà

Settore Prevenzione e Sicurezza
MARCO MASI