SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Unità Operativa Tecnica

CERMET
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
REG. n.4000 PGI-A
ISO 9001:2008

Il Responsabile del Procedimento

Prot.144051 **Bologna, 22/11/2010**

OGGETTO: richiesta chiarimenti gara lavori fornitura e posa in opera di controsoffitti al Pad. G

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 16/11/2010 si precisa quanto segue:

punto A e B

- L'altezza delle lastre di rivestimento delle Sale Operatorie presenta in sommità delle lievi differenze di quota di 1- 2 cm (altezza lastre 308-310 cm) e in alcuni casi è anche presente, in vista, una porzione del traverso della sottostruttura delle lastre stesse; pertanto, il controsoffitto dovrà essere installato alla quota minima utile per garantire l'uniformità e la planarità dello stesso;

punto C

- In tutti i locali delle sale operatorie è presente una telecamera fissata alla sottostruttura dei pannelli di rivestimento, al di sopra dei pannelli stessi; pertanto la posizione della telecamera dovrà essere adeguata, dalla ditta esecutrice, alla quota di posa del controsoffitto, prolungando opportunamente le barre filettate di sostegno.

Ing. Francesco Rainaldi

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Unità Operativa Tecnica
Via Altura, 7 - 40139 Bologna
Tel. +39.051.6225132 fax +39.051.6225136
francesco.rainaldi@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202