



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0054011

DATA: 11/06/2014 11:59

OGGETTO: PA n.13/2014 - Polo Sanitario di Crevalcore- Interventi di ripristino e di rinforzo (seconda fase) e successivi lavori necessari alla riapertura. Risposta quesito n.9.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Gaetano Mirto

DATI DI FASCICOLAZIONE:

- [330-6-2/2014] ADT NORD 2a fase Crevalcore Interventi necessari alla riapertura del Polo Sanitario

CLASSIFICAZIONI:

- [05-02-02] Appalti di lavori


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0054011_2014_Lettera_firmata:	1F8FD23BE249913D74B4993DA45D451AAFC258B360D5F01F7D35B94D3A7C8909



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'Azienda USL di Bologna secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art 3 c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Uoc Attuazione Investimenti Ospedale Maggiore, Ospedale Bellaria E Area Nord

Il Direttore

Ai destinatari - Loro sedi

**OGGETTO:** PA n.13/2014 - Polo Sanitario di Crevalcore- Interventi di ripristino e di rinforzo (seconda fase) e successivi lavori necessari alla riapertura. Risposta quesito n.9.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 6 giugno 2014 prot.n.2214, conservata in atti al prot.n.52964 del 9 giugno 2014 si comunica quanto di seguito esposto

**Quesito 1 impianti ascensore e piattaforme elevatrici**

Si chiede un chiarimento in riferimento all'elenco prezzi in cui alla voce 1.B.M3.2 in cui viene citata l'approvazione della regola tecnica D.M.15 settembre 2005 per impianti antincendio, anche se l'impianto in questione non serve l'ultimo piano dell'edificio.

**Risposta**

Gli elaborati di progetto riportano la seguente dicitura: - D.M. 15 Settembre 2005 (approvazione della regola tecnica prevenzione incendi); trattasi della norma che regola la progettazione degli ascensori all'interno delle attività soggette ai controlli di prevenzioni incendi. Detta normativa disciplina tutti i tipi di impianto; pertanto il riferimento da intendersi nel senso che gli impianti in progetto dovranno essere realizzati in modo che sia rispettato il D.M. in parola.

**Quesito 2 Pavimenti e rivestimenti**


nell'elaborato AR7.03 ABACO PARTICOLARI nelle pagine relative ai pavimenti e rivestimenti riportata la dicitura "...si precisa che i formati, gli schemi di posa ed i toni di colore risultano obbligati...", ci sembra in contrasto con la richiesta di migliorie relative ai pavimenti e rivestimenti (Elemento 1, punto 1) in cui viene richiesta la miglioria relativa a "qualità estetica, e funzionale dei pavimenti definite attraverso: marca produttrice, gamma della serie dei materiali, tipo di finiture superficiali, gamma di colorazioni e formati..."

**Risposta**

La richiesta di migliorie di cui all'Elemento 1, punto 1 fa riferimento ai pavimenti e rivestimenti della porzione di fabbricato NON soggetta a Vincolo della S.B.B.A., tenendo presente che per le porzioni di pavimento e/o rivestimento che sono a "cavallo" tra le zone vincolate e quelle non vincolate si dovrà rispettare quanto previsto nell'Abaco Particolari AR7.03.

A disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Firmato digitalmente da:



**Gaetano Mirto**

Responsabile procedimento:  
Gaetano Mirto

Antonella Crugliano  
Dipartimento Tecnico-Patrimoniale  
0516225580  
[antonella.crugliano@ausl.bologna.it](mailto:antonella.crugliano@ausl.bologna.it)

Azienda USL di Bologna  
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202