



ELABORATO AS BUILT 14/12/2003

Ditta esecutrice impianti elettrici
ELETTROGAMMA Snc di Dottini Floriano & C
Via Matteotti 141 – 40013 Costemaggiore Bologna

LEGENDA

- QUADRO ELETTRICO
- CANALETTA IN ACCIAIO ZINCATO 200x75 mm CON SETTO SEPARATORE PER CANI DI REGOLAZIONE E COPRICHIO DI CHIUSURA
- SEZIONATORE DI SICUREZZA
- MOTORE TRIFASE
- DERIVAZIONE DA CANALETTA COSTITUITA DA RACCORDO TUBO CANALE, TUBAZIONE PVC PER REGOLAZIONE E POTENZA E RACCORDO TERMINALE FLESSIBILE

NOTE

- I CIRCUITI SUL QUADRO ELETTRICO DEVONO ESSERE IDENTIFICATI CON APPOSITE TARGHETTE PROTETTE SUGLI INTERRUTTORI. NEL QUADRO DEVE ESSERE PRESERVATA UNA PLANCHETTA FORMATA AL MINIMALE DA 100x100 mm, CIRCONDATA APPARTENENTE AL QUADRO (TARGHETTE COLORATE, CODICI ALFANUMERICI, ECC.).
- TUTTE LE QUOTE RELATIVE AGLI IMPIANTI ELETTRICI SONO ESPRESSE IN mm
- IL DIAMETRO DEI TUBI IN PVC PER I COLLEGAMENTI ELETTROSTRUMENTALI SONO ø 20 mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
- IL DIAMETRO DEI TUBI IN PVC PER I COLLEGAMENTI DI POTENZA SONO ø 32 mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
- LE CANALETTE PER IL CAVO DEVONO ESSERE STAFFATE CON UN PASSO DI 2 m o (PRIMA DELLA LORO INSTALLAZIONE COORDINATE CON GLI IMPIANTI MECCANICI)
- IN ADIACENZA ALLE PARETI LE CANALETTE SARANNO STAFFATE CON MENSOLE. IN ALTERNATIVA VERRANNO ESEGUITE LE PENDINATURE
- PRIMA DELLA COSTRUZIONE ESSERE I RILEVI SUL POSTO
- PRENDERE IMPIANTO TRAMITE BARRIERE TAGLIACUOCO IL GRADO DEI DELLA PARETE ATRAVERSATA



GE Medical Systems Italia

ARCHITECTURAL PLANNING
GE Medical Systems Italia S.p.A. – Viale Fulvio Testi 280, 20126 Milano, Italia
Tel. +39 2 64220.1, Fx. +39 2 64220.401
Sede legale: via V. Pisani 6, 20124 Milano

COMMITTEE:	ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI – BOLOGNA	STR	FDO N.
OGGETTO:	APPALTO CONCORSO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA DIAGNOSTICA PER RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE AD ALTO CAMPO SECONDO LA FORMULA CHIAVI IN MANO	1325/01	–
	IMPIANTI ELETTRICI – PIANTA PIANO INTERRATO	DESEGNO N. REV. N.	
	IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE	ELE-011 01	
		SCALA	DATA
		1:100	30-04-2003
		VISTO	
		L.Giordano	

VALIDO SOLO PER IMPIANTI