NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO		G	Q1		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
NOME PROGETTO Q077/03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	10(KA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50(Hz)
SIST. DI NEUTRO	
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	Q. CDZ Rizzoli
IP55	

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE In= (A) Icc= (Ka)

NUMERAZIONE CIRCUITO											
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		Interruttore generale	Scaricatore di tensione	GRUPPO MISURE	Pompa circuito recupero	Pompa acqua calda radiatori	Pompa acqua calda radiatori	Contattore	Pompa acqua refrigerata	Pompa acqua refrigerata	Pompa acqua refrigerata
INTERRUTTORE	TIPO	Modulare	modulare		modulare	modulare	modulare	modulare	modulare	modulare	modulare
	P.D.I. (KA)		10		10	10	10	10	10	10	10
	N. POLI x In (A)	4 x 100	4 x 25		3	3	3	3	3	3	3
	CURVA / SGANCIAT.		C								
	SOGLIA Irth (A)				0.6-1	1-1.4	1-1.4	1.2-1.8	1-1.4	1-1.4	1-1.4
	SOGLIA Irm (A)										
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)										
	RITARDO (ms)										
	CLASSE										
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)				A9 24	A9 24	A9 24	A9 24	A9 24	A9 24	A9 24
	N. POLI x In (A)				4x25	4x25	4x25	4x25	4x25	4x25	4x25
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)										
FUSIBILE	N. POLI x In (A)			3P+N x 2							
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO		SCARICATORE TRIFASE								
CONDUTTORE	TIPO				FG7	FG7	FG7	FG7	FG7	FG7	FG7
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)		3G10		3x2.5+T	3x2.5+T	3x2.5+T	3x2.5+T	3x2.5+T	3x2.5+T	3x2.5+T
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA										
	Ib (A) Iz (A)										
	Un (V) Pn (KW)				400	400	400	400	400	400	400
	Icc. min. FINE LINEA (KA) Dv%										
AUSILIARI ELETTRICI											
NOTE				T.A. - 500/5A							

CLIENTE : Elettrogamma s.n.c.

IMPIANTO : Q. centrale CDZ Ospedale Rizzoli

DATA Nov.03	PAG.1 DI 17	Ed.
Disegnatore : BARDI MAURO	File: Q077.1	

TAVOLA 1