NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q9	Q10									
NOME PROGETTO Q079/03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

IMPIANTO A MONTE

VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 6 (KA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50(Hz)
SIST. DI NEUTRO

DENOMINAZIONE DEL QUADRO
Q. trafo TAC

IP54

NORME DI RIFERIMENTO
INT. SCATOLATI CEI EN 60947-2
INT. MODULARI CEI EN 60947-2
CEI EN 60898
CARPENTERIA CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE
In= (A) Icc= (Ka)

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		Riserva	Riserva									
INTERRUTTORE	TIPO	Modulare	Modulare									
	P.D.I. (KA)	6	6									
	N. POLI x In (A)	2 x 16	2 x 16									
	CURVA / SGANCIAT.	C	C									
	SOGLIA Irth (A)											
	SOGLIA Irm (A)											
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											
	RITARDO (ms)											
	CLASSE											
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG7	FG7									
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	2 x 4	2 x 4									
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (KW)	230	230									
	Icc. min. FINE LINEA (KA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

CLIENTE : Elettrogamma s.n.c.

IMPIANTO : Q. trasformatore di isolamento TAC Rizzoli

DATA Ottobre 03 | PAG. 2 DI 2 | Ed.

Disegnatore : BARDI MAURO | File: Q079.2

TAVOLA 2