



DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		INTERUTTORE		DIFFERENZIALE		CONTATTORE 0		ALIRE APPARECCHIATURE		CONDUTTORE		LINEA		AUSILIARI		ELETTRICI		NOTE	
Sezionatore generale		Modulare																	
Acc. utf. Refertazione		Modulare	10	2 x 16	0,03	0,03	AC			FG7	4 x 2	230	230						
F. M. disimpegno servizi igienici		Modulare	10	2 x 16	0,03	0,03	AC			FG7	4 x 2	230	230						
F. M. Refertazione filtro RMN		Modulare	10	2 x 16	0,03	0,03	AC			FG7	4 x 2	230	230						
F. M. Sd id com. TAC		Modulare	10	2 x 16	0,03	0,03	AC			FG7	4 x 2	230	230						
F. M. Sd id loc. RMN		Modulare	10	2 x 16	0,03	0,03	AC			FG7	4 x 2	230	230						
F. M. Sd id loc. tecnico		Modulare	10	2 x 32	0,03	0,03	AC			FG7	4 x 10	400	400						
Condizionatore		Modulare	20	4 x 25	0,03	0,03	AC			FG7	4 x 10	400	400						
Condens.		Modulare	20	4 x 25	0,03	0,03	AC			FG7	4 x 10	400	400						

CLIENTE : Elettrogamma s.n.c.

IMPIANTO : Q. generale di reparto Rizzoli

DATA Ottobre '03

PAG.5

DI 8

Ed.

Disegnatore : BARDI MAURO

File: Q076.5

TAVOLA 5