NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q9	Q10	Q11	Q12		Q13						
NOME PROGETTO Q077/03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	



NUMERAZIONE CIRCUITO													
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		Pompa acqua calda	Pompa acqua calda	Umidificatore a vapore	Ausiliari		Ausiliari	SBI 3P+N	SBI 3P+N			
INTERRUTTORE	TIPO	modulare	modulare	Modulare	Modulare		Modulare					
	P.D.I. (KA)			10	10		10					
	N. POLI x In (A)	3	3	4 x 63	2 x 10		2 x 10					
	CURVA / SGANCIAT.			C	C		C					
	SOGLIA Irth (A)	1-1.4	1-1.4									
	SOGLIA Irm (A)											
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)			0,03								
	RITARDO (ms)			ISTANTANEO								
	CLASSE			AC								
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)	A9 24	A9 24									
	N. POLI x In (A)	4x25	4x25									
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO				PRESA TIPO UNEL							
CONDUTTORE	TIPO	FG7	FG7									
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	3x2.5+T	3x2.5+T									
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (KW)	400	400	400			230					
	Icc. min. FINE LINEA (KA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

CLIENTE : Elettrogamma s.n.c.

IMPIANTO : Q. centrale CDZ Ospedale Rizzoli

DATA Nov.03 | PAG. 2 DI 17 | Ed.

Disegnatore : BARDI MAURO | File: Q077.2

TAVOLA 2