


IL DIRETTORE SANITARIO
 Dott. Stefano Liverani



STRUTTURA COMPLESSA
 RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA

- (A) LOCALI DI TIPO A - Vecchia classificazione secondo Norma 64-4
- (B) LOCALI DI TIPO B - Vecchia classificazione secondo Norma 64-4 (vietato l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali con parti applicate)
- (G0) LOCALI DI GRUPPO 0
- (G1) LOCALI DI GRUPPO 1
- (G2) LOCALI DI GRUPPO 2

3					
2					
1	MARZO_09	AM	MANUTENCOOP	IOR	CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI AD USO MEDICO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRAWN BY)	CONTROL (CHECK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - EDIFICIO NUOVO					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) CLASSIFICAZIONE LOCALI AD USO MEDICO					

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico	N° ELABORATO (DOCUMENT N°) 5063-C3	N° COMMESSA (JOB N°) 5063
	ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) C3	NOME FILE (FILE NAME) 5063-C3
DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) EDIFICIO NUOVO PIANO TERRA		
SCALA (SCALE) //	N° FOGLIO (SHEET N°) DI (LAST) 1 1	