



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0033039  
DATA: 08/04/2015  
OGGETTO: PA n.12/2015 - Ampliamento dei codici rossi del pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna e realizzazione tunnel di collegamento tra la camera calda e l'edificio c.d. Corpo D. **Risposta quesito n.4**

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesco Rainaldi

### DATI DI FASCICOLAZIONE:

- [1872-10-2/2015] ADT OM Pronto Soccorso codici rossi e Tunnel di collegamento camera calda e Corpo D

### CLASSIFICAZIONI:

- [05-02-02] Appalti di lavori


### DOCUMENTI:

File	Hash
PG0033039_2015_Lettera_firmata:	457B7BBFE76B1A24DA51BFD1BC40F311F74CD7116FFF0F60E7F6698FD591E8AD



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'Azienda USL di Bologna secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art 3 c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

Il Direttore

Ai destinatari - Loro sedi

**OGGETTO:** PA n.12/2015 - Ampliamento dei codici rossi del pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna e realizzazione tunnel di collegamento tra la camera calda e l'edificio c.d. Corpo D.  
Risposta quesito n.4

Con riferimento al quesito formulato in data 7 aprile 2015, si comunica quanto segue

**Quesito**

*All'articolo 6 del disciplinare di gara si fa riferimento ad un modulo di congruità per la determinazione dei costi; non avendo trovato nessun allegato così nominato vi chiedo di darmi delle indicazioni su dove posso trovarlo.*

**Risposta**

Non esiste un modello prestabilito; il concorrente potrà utilizzare un qualunque schema, attenendosi alle prescrizioni della *lex specialis*.

**Quesito**


*Vorrei avere indicazioni su dove trovare le azioni sollecitanti i giunti strutturali e le loro caratteristiche prestazioni minime; nel computo si dice che i giunti devono essere del tipo joint o similari ma non se ne danno le specifiche minime.*

**Risposta**

Le prestazioni che i giunti di progetto tra ampliamento ed edificio esistente devono garantire sono:

- assicurare un movimento del giunto senza danneggiamento per gli spostamenti massimi previsti per gli stati limite d'esercizio riportati al par 15 dell'elaborato ST R1a "Progetto delle strutture - Unità II, relazione di calcolo strutturale"
- essere dimensionati per coprire la larghezza del giunto di progetto pari a 15 cm (dimensione prevista per evitare il martellamento agli stati limiti ultimi).
- rispettare le prestazioni previste nell'elaborato AR-CSA "Capitolato speciale d'appalto parte tecnica" (requisiti igienici, resistenza all'usura, resistenza agli agenti atmosferici, resistenza alla temperatura, resistenza, all'acqua, intercambiabilità, finiture, movimentazione, resistenze meccaniche, compartimentazione antincendio, reazione al fuoco, etc.).

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si cogli l'occasione per porgere distinti saluti.



**Firmato digitalmente da:  
Francesco Rainaldi**

**Responsabile procedimento:  
Francesco Rainaldi**

**Antonella Crugliano**  
Dipartimento Tecnico-Patrimoniale  
0516225580  
[antonella.crugliano@ausl.bologna.it](mailto:antonella.crugliano@ausl.bologna.it)

**Azienda USL di Bologna**  
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202