



COMUNE DI BOLOGNA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Area Dipartimentale Tecnica

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N° PROGR.



CONSEGNA

DATA E PROT.

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT.

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

**SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE MEDICINA NUCLEARE
CONVENZIONALE - ACQUISTO DI 2 SPECT/CT
MEDICINA NUCLEARE
OSPEDALE MAGGIORE
PROGETTO PRELIMINARE**

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO



PROGETTO ARCHITETTONICO

Ing. Fabio Penacchioni

PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Daniele Biondi

PROPRIETA'

AZIENDA USL
DI BOLOGNA
DELEGATO CON DELIBERA
N. 237 del 24/07/2012

IL COORDINATORE DELL'AREA
DIPARTIMENTALE TECNICA
(Ing. Francesco Rainaldi)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Ing. Fabio Cutone

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

Per. Ind. Leonardo Belloni

DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Chiara Gibertoni

PRIMA INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Ing. Fabio Penacchioni

RESPONSABILE UO Servizi
Progettazione Edile e Antincendio
Ing. Franco Emiliani

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Ing. Elisabetta Sanvito

PRESIDIO:

OSPEDALE MAGGIORE

EDIFICIO:

MEDICINA NUCLEARE

CODICE EDIFICIO

H_MN

COLLABORATORE/ESTENSORE

PIANI:

BASE

DIREZIONE LAVORI

ELABORATO:

**Impianti elettrici e speciali
Schema tipico centralino di locale**

CODICE PROG.

PP

ELAB. N.

IE-04

SOSTITUISCE IL N.

SOSTITUITO DAL N.

ARCHIVIO USL N.:

DATA:

FEBBRAIO 2016

SCALA:

-:-

REFERENTE AMMINISTRATIVO:

ARCHIVIO N.:

FILE:

AGGIORNAMENTI

1

3

2

4

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE: Vn = 230V
FREQUENZA: f = 50Hz
POTENZE E CORRENTI:
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE: DA E06 L1 ORDINARIA: FG70M1 3G6 (DA DORSALE 5G6) L2 CONTINUITA': FG70M1 3G6 (DA DORSALE 5G6)
STRUTTURA DEL QUADRO: CENTRALINO DA ESTERNO CON PORTELLO TRASPARENTE
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 40

PROGETTAZIONE				TENSIONE 230 V~ ESERCIZIO		NORME		PROTEZIONE	
SERIE				TENSIONE COMANDI					
COMMESSA				TENSIONE SEGNALI					
COMMITTENTE						O.M. ED.MN			
						Azienda USL di Bologna			
					DATA	FIRME		SCHEMA TIPICO QUADRO ELETTRICO CENTRALINO DIAGNOSTICHE E SALA CONTROLLO	
				DISEG.	DIC 2015				
				VISTO					
				APPR.					
						PPIE04(15058)_C-X			FOGLIO
									1
									T.F.
									3
REV.	REVISIONE	DATA	FIRME	SOST. DA:		SOST. IL:		ORIGINE	

