MORSETTIERA X4

N.Cavo Nr.Cable	Tipo Type	Descrizione Description	Lungh. Length	Origine Origine	Destinazione Destination	MORSETTI TERMINAL BLOCKS	Liv. dist. – Noise	Tipo – Type	Schermo – Shield	Ponti – Junction	CONDUTTORI CONDUCTORS Identif. Conduttore Single Conductor	Posizione Ubicazione	Sezione mm²
						484						34/G13	1.5
				KA8.1		485						34/I13	1.5
						486						34/G14	1.5
				KA8.2		487						34/I14	1.5
				SA8.1		488						34/I19	1.5
				SA8.1		489						34/M19	1.5
				QF8		490						34/I20	1.5
				QF8		491						34/M20	1.5
				QF8		492						34/I22	1.5
				QF8		493						34/M22	1.5
				GF8		67						14/I23	1.5
				GF8		68						14/I23	1.5
				F9		500						35/C01	1.5
				F9		501						35/N01	1.5
				F9		502						35/C02	1.5
				F9		503						35/N02	1.5
						504						35/G13	1.5
				KA9.1		505						35/I13	1.5
						506						35/G14	1.5
				KA9.2		507						35/I14	1.5
				SA9.1		508						35/I19	1.5
				SA9.1		509						35/M19	1.5
				QF9		510						35/I20	1.5
				QF9		511						35/M20	1.5
				QF9		512						35/I22	1.5
				QF9		513						35/M22	1.5
				GF9		73						15/I11	1.5
				GF9		74						15/I11	1.5
				F10		520						36/C01	1.5
				F10		521						36/N01	1.5
				F10		522						36/C02	1.5
				F10		523						36/N02	1.5
						524						36/G13	1.5
				KA10.1		525						36/I13	1.5
						526						36/G14	1.5
				KA10.2		527						36/I14	1.5
				SA10.1		528						36/I19	1.5
				SA10.1		529						36/M19	1.5
				QF10		530						36/I20	1.5
				QF10		531						36/M20	1.5
				QF10		532						36/I22	1.5
				QF10		533						36/M22	1.5
				GF10		79						15/I17	1.5
				GF10		80						15/I17	1.5

N.Cavo Nr.Cable	Tipo Type	Descrizione Description	Lungh. Length

DESCRIZIONE DESCRIPTION	
COM. DA TELEGESTIONE COMANDO APERTURA	QF8 – QUADRO EVAPORATORE 1
COM. DA TELEGESTIONE COMANDO CHIUSURA	
SEGNALI A TELEGESTIONE STATO SELETT. LOC./DIST.	
SEGNALI A TELEGESTIONE STATO INT.	
SEGNALI A TELEGESTIONE INT. SCATTATO	
QF8 – QUADRO EVAPORATORE 1	
ALIMENTAZIONE 110Vcc	QF9 – QUADRO GENERALE VAPORE 2
COM. DA TELEGESTIONE COMANDO APERTURA	
COM. DA TELEGESTIONE COMANDO CHIUSURA	
SEGNALI A TELEGESTIONE STATO SELETT. LOC./DIST.	
SEGNALI A TELEGESTIONE STATO INT.	
SEGNALI A TELEGESTIONE INT. SCATTATO	
QF9 – QUADRO GENERALE VAPORE 2	
ALIMENTAZIONE 110Vcc	QF10 – QUADRO EVAPORATORE 2
COM. DA TELEGESTIONE COMANDO APERTURA	
COM. DA TELEGESTIONE COMANDO CHIUSURA	
SEGNALI A TELEGESTIONE STATO SELETT. LOC./DIST.	
SEGNALI A TELEGESTIONE STATO INT.	
SEGNALI A TELEGESTIONE INT. SCATTATO	
QF10 – QUADRO EVAPORATORE 2	

Indice	Data	Modifica	Nome	Firma
2	27.12.99	Revisione		
1	18.03.99	Rivista del come costruito	Elisabetta	Cuvello
0	17.02.99	Prima emissione	Elisabetta	Cuvello
			Disegnato da	Verificato da

40138 Bologna (Italy)
Via del Tappezziere,2/2
Telefono (051) 533455
534460
Fax (051) 530100

Denominazione Q. GEN. B.T. AUSILIARI 110Vcc (TELEGESTIONE)
MORSETTIERA X4

Scala

Disegno n. 99001601

Cliente SIB

Nome file 99001661

Foglio n. 61

Segue n. 62

MORSETTIERA X5

	Destinazione Destination	MORSETTI TERMINAL BLOCKS	Origine Origine	Liv. dist. – Noise	Tipo – Type	Schermo – Shield	Ponti – Junction	CONDUTTORI CONDUCTORS Identif. Conduttore Single Conductor	CONDUTTORI CONDUCTORS Sezione mm²	Posizione Ubication	N.Cavo Nr.Cable	Tipo Type	Descrizione Description	Lungh. Length	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1		560	F12						1.5	38/C01					AUMENTAZIONE 110Vcc
2		561	F12						1.5	38/N01					COM. DA TELEGESTIONE COMANDO APERTURA
3		562	F12						1.5	38/C02					COM. DA TELEGESTIONE COMANDO CHIUSURA
4		563	F12						1.5	38/N02					SEGNALI A TELEGESTIONE STATO SELETT. LOC./DIST.
5		564							1.5	38/G13					SEGNALI A TELEGESTIONE STATO INT.
6		565	KA12.1						1.5	38/I13					SEGNALI A TELEGESTIONE INT. SCATTATO
7		566							1.5	38/G14					QF12 – QUADRO ASSORB. 1
8		567	KA12.2						1.5	38/I14					
9		568	SA12.1						1.5	38/I19					
10		569	SA12.1						1.5	38/M19					
11		570	QF12						1.5	38/I20					
12		571	QF12						1.5	38/M20					
13		572	QF12						1.5	38/I22					
14		573	QF12						1.5	38/M22					
15		87	GF12						1.5	16/I11					
16		88	GF12						1.5	16/I11					
17		650	F18						1.5	41/C01					AUMENTAZIONE 110Vcc
18		651	F18						1.5	41/N01					COM. DA TELEGESTIONE COMANDO APERTURA
19		652	F18						1.5	41/C02					COM. DA TELEGESTIONE COMANDO CHIUSURA
20		653	F18						1.5	41/N02					SEGNALI A TELEGESTIONE STATO SELETT. LOC./DIST.
21		654							1.5	41/G13					SEGNALI A TELEGESTIONE STATO INT.
22		655	KA18.1						1.5	41/I13					SEGNALI A TELEGESTIONE INT. SCATTATO
23		656							1.5	41/G14					QF18 – PANNELLO 1 Q. SECOND. SETT. TERMICO
24		657	KA18.2						1.5	41/I14					
25		658	SA18.1						1.5	41/I19					
26		659	SA18.1						1.5	41/M19					
27		660	QF18						1.5	41/I20					
28		661	QF18						1.5	41/M20					
29		662	QF18						1.5	41/I22					
30		663	QF18						1.5	41/M22					
31		101	GF18						1.5	17/I17					
32		102	GF18						1.5	17/I17					
33		750	F23						1.5	46/C01					AUMENTAZIONE 110Vcc
34		751	F23						1.5	46/N01					COM. DA TELEGESTIONE COMANDO APERTURA
35		752	F23						1.5	46/C02					COM. DA TELEGESTIONE COMANDO CHIUSURA
36		753	F23						1.5	46/N02					SEGNALI A TELEGESTIONE STATO SELETT. LOC./DIST.
37		754							1.5	46/G13					SEGNALI A TELEGESTIONE STATO INT.
38		755	KA23.1						1.5	46/I13					SEGNALI A TELEGESTIONE INT. SCATTATO
39		756							1.5	46/G14					QF23 – PANNELLO 6 Q. SECOND. CENTRALE ANTINC.
40		757	KA23.2						1.5	46/I14					
41		758	SA23.1						1.5	46/I19					
42		759	SA23.1						1.5	46/M19					
43		760	QF23						1.5	46/I20					AUMENTAZIONE 110Vcc
44		761	QF23						1.5	46/M20					COM. DA TELEGESTIONE COMANDO APERTURA
45		762	QF23						1.5	46/I22					COM. DA TELEGESTIONE COMANDO CHIUSURA
46		763	QF23						1.5	46/M22					SEGNALI A TELEGESTIONE STATO SELETT. LOC./DIST.
47		111	GF23						1.5	19/I11					SEGNALI A TELEGESTIONE STATO INT.
48		112	GF23						1.5	19/I11					SEGNALI A TELEGESTIONE INT. SCATTATO
49		770	F24						1.5	47/C01					QF24 – PANNELLO 7 Q. SECOND. CENT. IDRICA 1
50		771	F24						1.5	47/N01					
51		772	F24						1.5	47/C02					
52		773	F24						1.5	47/N02					
53		774							1.5	47/G13					
54		775	KA24.1						1.5	47/I13					
55		776							1.5	47/G14					
56		777	KA24.2						1.5	47/I14					
57		778	SA24.1						1.5	47/I19					
58		779	SA24.1						1.5	47/M19					
59		780	QF24						1.5	47/I20					
60		781	QF24						1.5	47/M20					
61		782	QF24						1.5	47/I22					
62		783	QF24						1.5	47/M22					
63		117	GF24						1.5	19/I17					
64		118	GF24						1.5	19/I17					

Indice	Data	Modifica	Disegnato da	Verificato da
2	27.12.99	Revisione		
1	18.03.99	Rivisto del come costruito	Elisabetta	Cuvello
0	17.02.99	Prima emissione	Elisabetta	Cuvello
			Nome / Firma	Nome / Firma

40138 Bologna (Italy)
Via del Tappezziere,2/2
Telefono (051) 533455
534460
Fax (051) 530100

Denominazione Q. GEN. B.T. AUSILIARI 110Vcc (TELEGESTIONE) MORSETTIERA X5	Scala	Disegno n. 99001601	
Cliente SIB	Nome file 99001662	Foglio n. 62	Segue n. 63

MORSETTIERA X5

Destinazione Destination	MORSETTI TERMINAL BLOCKS	Origine Origin	Liv. dist. – Noise	Tipo – Type	Schermo – Shield	Ponti – Junction	N.Cavo Nr.Cable	Tipo Type	Descrizione Description	Lungh. Length	CONDUTTORI CONDUCTORS Identif. Conduttore Single Conductor	CONDUTTORI CONDUCTORS Sezione mm²	Posizione Ubication	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	810	F26										1.5	49/C01	ALIMENTAZIONE 110Vcc
	811	F26										1.5	49/N01	
	812	F26										1.5	49/C02	COM. DA TELEGESTIONE COMANDO APERTURA
	813	F26										1.5	49/N02	COM. DA TELEGESTIONE COMANDO CHIUSURA
	814											1.5	49/G13	SEGNALI A TELEGESTIONE STATO SELETT. LOC./DIST.
	815	KA26.1										1.5	49/I13	SEGNALI A TELEGESTIONE STATO INT.
	816											1.5	49/G14	SEGNALI A TELEGESTIONE INT. SCATTATO
	817	KA26.2										1.5	49/I14	QF26 – PANNELLO 9 ALIM. RADD. 380V/110Vcc N°1
	818	SA26.1										1.5	49/I19	
	819	SA26.1										1.5	49/M19	ALIMENTAZIONE 110Vcc
	820	QF26										1.5	49/I20	COM. DA TELEGESTIONE COMANDO APERTURA
	821	QF26										1.5	49/M20	COM. DA TELEGESTIONE COMANDO CHIUSURA
	822	QF26										1.5	49/I22	SEGNALI A TELEGESTIONE STATO SELETT. LOC./DIST.
	823	QF26										1.5	49/M22	SEGNALI A TELEGESTIONE STATO INT.
	125	GF26										1.5	20/I11	SEGNALI A TELEGESTIONE INT. SCATTATO
	126	GF26										1.5	20/I11	QF27 – PANNELLO 9 ALIM. RADD. 380V/110Vcc N°2
	830	F27										1.5	50/C01	
	831	F27										1.5	50/N01	
	832	F27										1.5	50/C02	
	833	F27										1.5	50/N02	
	834											1.5	50/G13	
	835	KA27.1										1.5	50/I13	
	836											1.5	50/G14	
	837	KA27.2										1.5	50/I14	
	838	SA27.1										1.5	50/I19	
	839	SA27.1										1.5	50/M19	
	840	QF27										1.5	50/I20	
	841	QF27										1.5	50/M20	
	842	QF27										1.5	50/I22	
	843	QF27										1.5	50/M22	
	131	GF27										1.5	20/I17	
	132	GF27										1.5	20/I17	

QF26 – PANNELLO 9 ALIM. RADD. 380V/110Vcc N°1

QF27 – PANNELLO 9 ALIM. RADD. 380V/110Vcc N°2

Indice	Data	Modifica	Disegnato da: Nome	Disegnato da: Firma	Verificato da: Nome	Verificato da: Firma
2	27.12.99	Revisione				
1	18.03.99	Rivisto del come costruito	Elisabetta		Cuvello	
0	17.02.99	Prima emissione	Elisabetta		Cuvello	

40138 Bologna (Italy)
Via del Toppezziere,2/2
Telefono (051) 533455
534460
Fax (051) 530100

Denominazione: Q. GEN. B.T. AUSILIARI 110Vcc (TELEGESTIONE) MORSETTIERA X5	Scala	Disegno n. 99001601	
Cliente: SIB	Nome file: 99001663	Foglio n. 63	Segue n. 64

MORSETTIERA X6

Destinazione Destination	MORSETTI TERMINAL BLOCKS	Origine Origin	Liv. dist. – Noise	Tipo – Type	Schermo – Shield	Ponti – Junction	CONDUTTORI CONDUCTORS Identif. Conduttore Single Conductor	CONDUTTORI CONDUCTORS Sezione mm²	Posizione Ubicazione	N.Cavo Nr.Cable	Tipo Type	Descrizione Description	Lungh. Length
	133								20/H21				
	134								20/H21				
	135	QF29					21/1	16	21/107				
	136	QF29					21/2	16	21/107				
	137	QF28					21/3	16	21/108				
	138	QF29					21/4	16	21/108				
	139	QF30					21/5	2.5	21/109				
	140	QF30					21/6	2.5	21/110				
	141	QF31					21/7	2.5	21/111				
	142	QF31					21/8	2.5	21/112				
	143	QF32					21/9	2.5	21/113				
	144	QF32					21/10	2.5	21/114				
	145	QF33					21/11	6	21/115				
	146	QF33					21/12	6	21/115				
	147	QF33					21/13	6	21/116				
	148	QF33					21/14	6	21/116				
	149	QF34					21/15	2.5	21/117				
	150	QF34					21/16	2.5	21/117				
	151	QF34					21/17	2.5	21/118				
	152	QF34					21/18	2.5	21/118				
	153	QF35					21/19	10	21/119				
	154	QF35					21/20	10	21/119				
	155	QF35					21/21	10	21/120				
	156	QF35					21/22	10	21/120				
	157	QF36					21/23	2.5	21/121				
	158	QF36					21/24	2.5	21/122				
	159	QF37					21/25	2.5	21/123				
	160	QF37					21/26	2.5	21/124				
	161	QF38					22/1	2.5	22/107				
	162	QF38					22/2	2.5	22/108				
	850	BA QF30					51/18	1.5	51/D06				
	851	BA QF30					51/20	1.5	51/F06				
	852	BA QF28					51/18	1.5	51/D06				
	853	BA QF29					51/21	1.5	51/F06				

DESCRIZIONE DESCRIPTION
GF28
QF29 – ASCENSORE F.M.
QF30 – ASCENSORE LUCE
QF31 – CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI
QF32 – RISERVA
QF33 – RISERVA
QF34 – CUNICOLO (INTERRATO) LUCE
QF35 – CUNICOLO (INTERRATO) PRESE F.M.
QF36 – SOCCORRITORE CIAB (PER EXCEL) N° 1
QF37 – SOCCORRITORE CIAB (PER EXCEL) N° 2
QF38 – SOCCORRITORE CIAB (PER EXCEL) N° 3
COMANDO APERTURA INTERRUTTORE QF30
COMANDO APERTURA INTERRUTTORE QF29

Indice	Data	Modifica	Nome	Firma	Nome	Firma
2	27.12.99	Revisione				
1	18.03.99	Rivisto del come costruito	Elisabetta		Cuvello	
0	17.02.99	Prima emissione	Elisabetta		Cuvello	
			Disegnato da		Verificato da	

40138 Bologna (Italy)
Via del Toppezziere,2/2
Telefono (051) 533455
534460
Fax (051) 530100

Denominazione Q. GEN. B.T. AUSILIARI 110Vcc (TELEGESTIONE) MORSETTIERA X6	Scala	Disegno n. 99001601	
Cliente SIB	Nome file 99001664	Foglio n. 64	Segue n. 65

MORSETTIERA X7

Destinazione Destination	MORSETTI TERMINAL BLOCKS	Origine Origin	Liv. dist. – Noise	Tipo – Type	Schermo – Shield	Ponti – Junction	CONDUTTORI CONDUCTORS Identif. Conduttore Single Conductor	CONDUTTORI CONDUCTORS Sezione mm²	Posizione Ubication	N.Cavo Nr.Cable	Tipo Type	Descrizione Description	Lungh. Length	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	297	GF39						1.5	22/H10					QF39 – GENERALE INTERRATO
	298	GF39						1.5	22/H11					QF40 – INTERRATO LUCE-LOCALI G.E. – BOX TRAFO
	163	QF40						4	22/I15					KPP1 – INTERRATO LUCE ZONA POMPE ACC. "A"
	164	QF40						4	22/I16					KPP2 – INTERRATO LUCE ZONA POMPE ACC. "B"
	165	KPP1						2.5	22/I17					KPP3 – INTERR. CORR. E SCALE ACC. "C"
	166	KPP1						2.5	22/I18					KPP4 – INTERR. CORR. E SCALE ACC. "F"
	167	KPP2						2.5	22/I19					KPP5 – INTERR. CORR. E SCALE ACC. "G"
	168	KPP2						2.5	22/I20					KPP6 – INTERR. ZONA VSCHE ACC. "D"
	169	KPP3						2.5	22/I21					KPP7 – INTERR. ZONA VASCHE ACC. "E"
	170	KPP3						2.5	22/I22					QF45 – INTERRATO QUADRETTI PRESE C.TO 1
	171	KPP4						2.5	22/I23					QF46 – INTERRATO QUADRETTI PRESE C.TO 2
	172	KPP4						2.5	22/I24					
	173	KPP5						2.5	22/I25					
	174	KPP5						2.5	22/I26					
	175	KPP6						2.5	23/I07					
	176	KPP6						2.5	23/I08					
	177	KPP7						2.5	23/I09					
	178	KPP7						2.5	23/I10					
	179	QF45						10	23/I11					
	180	QF45						10	23/I11					
	181	QF45						10	23/I12					
	182	QF45						10	23/I12					
	183	QF46						10	23/I13					
	184	QF46						10	23/I13					
	185	QF46						10	23/I14					
	186	QF46						10	23/I14					
	860	KPP1						1.5	51/D15					
	862	KPP2						1.5	51/D16					
	864	KPP3						1.5	51/D18					
	866	KPP4						1.5	51/D20					
	868	KPP5						1.5	51/D21					
	870	KPP6						1.5	51/D23					
	872	KPP7						1.5	51/D25					
	874	QF45						1.5	51/D26					
	861	KPP1						1.5	51/D26					
	863	KPP2						1.5	51/F15					
	865	KPP3						1.5	51/F16					
	867	KPP4						1.5	51/F18					
	869	KPP5						1.5	51/F20					
	871	KPP6						1.5	51/F21					
	873	KPP7						1.5	51/F23					
	875	QF45						1.5	51/F25					

LUCE ZONA POMPE ACC. A	
LUCE ZONA POMPE ACC. B	
CORR. SCALE POMP. ACC. C	
CORR. SCALE POMP. ACC. F	
CORR. SCALE POMP. ACC. G	
ZONA VASCHE ACC. D	
ZONA VASCHE ACC. E	
INT. Q. PRESE C.TO 1	

QF39 – GENERALE INTERRATO
COMANDO DISTANTE

Indice	Data	Modifica	Nome	Firma	Nome	Firma
2	27.12.99	Revisione				
1	18.03.99	Rivisto del come costruito	Elisabetta		Cuvello	
0	17.02.99	Prima emissione	Elisabetta		Cuvello	
			Disegnato da		Verificato da	

40138 Bologna (Italy)
Via del Tappezziere,2/2
Telefono (051) 533455
534460
Fax (051) 536100

Denominazione Q. GEN. B.T. AUSILIARI 110Vcc (TELEGESTIONE)		Scala	Disegno n. 99001601
MORSETTIERA X7			
Cliente SIB	Nome file 99001665	Foglio n. 65	Segue n. 66

MORSETTIERA X8

CONDUTTORI / CONDUCTORS — Identif. Conduttore / Single Conductor; Sezione mm^2

N.Cavo / Nr.Cable — Tipo / Type — Descrizione / Description — Lungh. / Length

Liv. dist. – Noise; Tipo – Type; Schermo – Shield; Ponti – Junction; Destinazione / Destination

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS	Sezione mm^2	Posizione / Ubication	Origine / Origin	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
187		23/H17		GENERALE P.TERRA + SOPP.
188		23/H17		
189	4	23/I21	KPP8	KPP8 – P. TERRA LUCE C. FRIGO ACC. "A"
190	4	23/I22	KPP8	
191	4	23/I23	KPP9	KPP9 – P. TERRA LUCE C. FRIGO ACC. "B"
192	4	23/I24	KPP9	
193	4	23/I25	KPP10	KPP10 – P. TERRA LUCE C. FRIGO ACC. "C"
194	4	23/I26	KPP10	
195	4	24/I07	KPP11	KPP11 – P. TERRA ZONA CALDAIE ACC. "D"
196	4	24/I08	KPP11	
197	4	24/I09	KPP12	KPP12 – P. TERRA ZONA CALDAIE ACC. "E"
198	4	24/I10	KPP12	
199	4	24/I11	KPP13	KPP13 – P. TERRA ZONA CALDAIE ACC. "F"
200	4	24/I12	KPP13	
201	4	24/I13	KPP14	KPP14 – P. TERRA ZONA CALDAIE ACC. "G"
202	4	24/I14	KPP14	
203	4	24/I15	KPP15	KPP15 – P. TERRA ZONA CALDAIE ACC. "H"
204	4	24/I16	KPP15	
205	4	24/I17	KPP16	KPP16 – P. TERRA ZONA CALDAIE ACC. "I"
206	4	24/I18	KPP16	
207	2.5	24/I19	KPP17	KPP17 – P. TERRA LUCE CORRIDOI
208	2.5	24/I20	KPP17	
209	2.5	24/I21	QF51/KPP17	QF51 – P. TERRA PRESE DI SERVIZIO
210	2.5	24/I22	KPP17	
211	2.5	24/I23	QF52	QF52 – P. TERRA LUCE LOCALE CABINA
212	2.5	24/I24	QF52	
213	10	25/I07	QF53	QF53 – P. TERRA Q. PRESE CABINA + C.FRIGO
214	10	25/I07	QF53	
215	10	25/I08	QF53	
216	10	25/I08	QF53	
217	10	25/I09	QF54	QF54 – P. TERRA Q. PRESE ZONA CALDAIE
218	10	25/I09	QF54	
219	10	25/I10	QF54	
220	10	25/I10	QF54	
221	4	25/I11	FR1	QF55 – P. TERRA VENTILATORE LOCALE CABINA
222	4	25/I11	FR1	
223	4	25/I12	FR1	
224	4	25/I12	FR1	
225	2.5	25/I13	QF56	QF56 – P. TERRA "SPLIT" DEP. MATERIALI
226	2.5	25/I13	QF56	
227	2.5	25/I14	QF56	
228	2.5	25/I14	QF56	
229	2.5	25/I15	QF57	QF57 – RISERVA
230	2.5	25/I16	QF57	
231	2.5	25/I17	KPP18	KPP18 – SOPPALCO LUCE SPOGLIATOIO + PRESIDIO
232	2.5	25/I18	KPP18	
233	2.5	25/I19	KPP18/QF58	QF58 – SOPPALCO LUCE DEP. GUARD.
234	2.5	25/I20	KPP18/QF58	
235	2.5	25/I21	KPP19	KPP19 – SOPPALCO LUCE CORRIDOI
236	2.5	25/I22	KPP19	
237	2.5	25/I23	QF59/KPP19	QF59 – SOPPALCO LUCE OSSERV. + SOPPALCO
238	2.5	25/I24	KPP19	
239	4	26/I07	QF60	QF60 – SOPPALCO PRESE DI SERVIZIO
240	4	26/I08	QF60	
241	6	26/I09	QF61	QF61 – SOPPALCO QUADRETTI PRESE F.M.
242	6	26/I09	QF61	
243	6	26/I10	QF61	
244	6	26/I10	QF61	
245	2.5	26/I11	QF62	QF62 – RISERVA
246	2.5	26/I12	QF62	

Indice	Data	Modifica	Disegnato da (Nome)	Verificato da (Nome)
2	27.12.99	Revisione		
1	18.03.99	Rivisto del come costruito	Elisabetta	Cuvello
0	17.02.99	Prima emissione	Elisabetta	Cuvello

40138 Bologna (Italy)
Via del Tappezziere,2/2
Telefono (051) 533455
534480
Fax (051) 530100

Denominazione Q. GEN. B.T. AUSILIARI 110Vcc (TELEGESTIONE)
MORSETTIERA X8

Scala

Cliente: SIB

Nome file: 99001666

Disegno n.: 99001601

Foglio n.: 66 — Segue n.: 67

MORSETTIERA X8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
CONDUTTORI CONDUCTORS — Identif. Conduttore Single Conductor																										
CONDUTTORI CONDUCTORS — Sezione mm²						1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5												
Posizione Ubication						52/D06	52/D07	52/D09	52/D11	52/D12	52/D14	52/D16	52/D17	52/D19	52/D21	52/D22	52/D24	52/F06	52/F07	52/F08	52/F11	52/F12	52/F14	52/F16	52/F17	52/F19	52/F21	52/F22	52/F24	53/D05	53/F05
N.Cavo Nr.Cable	Tipo Type	Descrizione Description		Lungh. Length																						
Origine Origin						KPP8	KPP9	KPP10	KPP11	KPP12	KPP13	KPP14	KPP15	KPP16	KPP17	KPP18	KPP19	KPP8	KPP9	KPP10	KPP11	KPP12	KPP13	KPP14	KPP15	KPP16	KPP17	KPP18	KPP19	SA55	SA55
Liv. dist. – Noise																										
Tipo – Type																										
Schermo – Shield																										
Ponti – Junction																										
MORSETTI TERMINAL BLOCKS						880	882	884	886	888	890	892	894	896	898	900	902	881	883	885	887	889	891	893	895	897	899	901	903	904	905
Destinazione Destination																										
N.Cavo Nr.Cable	Tipo Type	Descrizione Description		Lungh. Length																						
DESCRIZIONE DESCRIPTION						KPP8	KPP9	KPP10	KPP11	KPP12	KPP13	KPP14	KPP15	KPP16	KPP17	KPP18	KPP19	KPP8	KPP9	KPP10	KPP11	KPP12	KPP13	KPP14	KPP15	KPP16	KPP17	KPP18	KPP19	COMANDO VENTILATORI LUCE CABINA	
						COMANDO LUCE																									
						QF47 – GENERALE P.TERRA + SOPP.																											

Indice	Data	Modifica	Nome	Firma	Nome	Firma
2	27.12.99	Revisione				
1	18.03.99	Rivisto del come costruito	Elisabetta		Cuvello	
0	17.02.99	Prima emissione	Elisabetta		Cuvello	
			Disegnato da		Verificato da	

40138 Bologna (Italy)
Via del Tappezziere,2/2
Telefono (051) 533455
534460
Fax (051) 530100

Denominazione Q. GEN. B.T. AUSILIARI 110Vcc (TELEGESTIONE)		Scala	Disegno n. 99001601
MORSETTIERA X8			
Cliente SIB	Nome file 99001667	Foglio n. 67	Segue n. 68

MORSETTIERA X9

CONDUTTORI / CONDUCTORS

Morsetti / Terminal blocks	Sezione mm²	Identif. Conduttore / Single Conductor	Posizione / Ubication	Origine / Origin	Liv. dist. - Noise	Tipo - Type	Schermo - Shield	Ponti - Junction	Destinazione / Destination	Descrizione / Description
247			26/H15	GF63						QF63 - GENERALE ILLUMIN. ESTERNA
248			26/H15	GF63						
249	2.5		26/I19	KM5						QF64 - LUCE ESTERNA PARETE
250	2.5		26/I19	KM5						
251	2.5		26/I20	KM5						
252	2.5		26/I20	KM5						
253	6		26/I21	KM6						QF65 - ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO
254	6		26/I21	KM6						
255	6		26/I22	KM6						
256	6		26/I22	KM6						
257	2.5		26/I23	QF66						QF66 - ILLUMINAZIONE LOCALI ESTERNI
258	2.5		26/I24	QF66						
259	2.5		27/I07	QF67						QF67 - ILLUMINAZIONE LOCALI ESTERNI
260	2.5		27/I08	QF67						
261	6		27/I09	QF68						QF68 - F.M. LOCALI ESTERNI
262	6		27/I09	QF68						
263	6		27/I10	QF68						
264	6		27/I10	QF68						
265	6		27/I11	QF69						QF69 - F.M. LOCALI ESTERNI
266	6		27/I11	QF69						
267	6		27/I12	QF69						
268	6		27/I12	QF69						
269	2.5		27/I13	QF70						QF70 - RISERVA
270	2.5		27/I14	QF70						
271	2.5		27/I15	QF71						QF71 - RISERVA
272	2.5		27/I16	QF71						
273	2.5		27/I17	QF72						QF72 - RISERVA
274	2.5		27/I17	QF72						
275	2.5		27/I18	QF72						
276	2.5		27/I18	QF72						
910	1.5		54/E06	KA64						
911	1.5		54/G06	SA64						
912	1.5		54/E10	KA64						
913	1.5		54/G10	SA65						
914	1.5		54/H18							SENSORE
915	1.5		54/H18							

N.Cavo / Nr.Cable	Tipo / Type	Descrizione / Description	Lungh. / Length

Indice	Data	Modifica	Disegnato da (Nome)	Firma	Verificato da (Nome)	Firma
2	27.12.99	Revisione				
1	18.03.99	Rivisto del come costruito	Elisabetta		Cuvello	
0	17.02.99	Prima emissione	Elisabetta		Cuvello	

40138 Bologna (Italy)
Via del Tappezziere,2/2
Telefono (051) 533455
534460
Fax (051) 530100

Denominazione Q. GEN. B.T. AUSILIARI 110Vcc (TELEGESTIONE)
MORSETTIERA X9

Scala

Disegno n. 99001601

Cliente SIB

Nome file 99001668

Foglio n. 68 Segue n. 69

MORSETTIERA X10

CONDUTTORI / CONDUCTORS

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS	Sezione mm²	Identif. Conduttore / Single Conductor	Posizione / Ubication	Origine / Origin	Liv. dist. – Noise	Tipo – Type	Schermo – Shield	Ponti – Junction	Destinazione / Destination	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
277			27/H21	GF73						QF73 – GENERALE ILLUMIN. EMERGENZA
278			27/H21	GF73						
279	2.5		28/I07	QF74						QF74 – ILLUMIN. EMERGENZA CUNICOLO
280	2.5		28/I08	QF74						
281	2.5		28/I09	QF75						QF75 – ILLUMIN. EMERGENZA INTERRATO
282	2.5		28/I10	QF75						
283	2.5		28/I11	QF76						QF76 – ILLUMIN. EMERGENZA INTERRATO
284	2.5		28/I12	QF76						
285	2.5		28/I13	QF77						QF77 – ILLUMIN. EMERGENZA P. TERRA
286	2.5		28/I14	QF77						
287	2.5		28/I15	QF78						QF78 – ILLUMIN. EMERGENZA P. TERRA
288	2.5		28/I16	QF78						
289	2.5		28/I17	QF79						QF79 – ILLUMIN. EMERGENZA SOPPALCO
290	2.5		28/I18	QF79						
291	2.5		28/I19	QF80						QF80 – ILLUMIN. EMERGENZA CABINA
292	2.5		28/I20	QF80						
293	2.5		28/I21	QF81						QF81 – RISERVA
294	2.5		28/I22	QF81						
295	2.5		28/I23	QF82						QF82 – RISERVA
296	2.5		28/I24	QF82						
920	1.5		54/C21	F13						QF73 – GEN. ILL. EMERG. ALIM. 110Vcc
921	1.5		54/N21							

N.Cavo / Nr.Cable	Tipo / Type	Descrizione / Description	Lungh. / Length

Indice	Data	Modifica	Disegnato da – Nome	Firma	Verificato da – Nome	Firma
2	27.12.99	Revisione				
1	18.03.99	Rivisto del come costruito	Elisabetta		Cuvello	
0	17.02.99	Prima emissione	Elisabetta		Cuvello	

40138 Bologna (Italy)
Via del Tappezziere,2/2
Telefono (051) 533455
534460
Fax (051) 530100

Denominazione Q. GEN. B.T. AUSILIARI 110Vcc (TELEGESTIONE)
MORSETTIERA X10

Scala

Cliente: SIB

Nome file: 99001669

Disegno n.: 99001601

Foglio n.: 69

Segue n.