FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0117498

DATA: 20/10/2016

OGGETTO: Procedura aperta n.51/2016 Partenariato pubblico privato di progettazione definitiva e esecutiva, costruzione e gestione dell'impianto di trigenerazione dell'Ospedale Maggiore. Risposta quesito n.19.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesco Rainaldi

CLASSIFICAZIONI:

- [05-02-03]

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0117498_2016_Lettera_firmata:	C5BB7590E466DC7EBDC04890AD86D10D823665998F1A378E1129E9F358BD8A84

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

Il Direttore

Ai destinatari - Loro sedi

OGGETTO: Procedura aperta n.51/2016 Partenariato pubblico privato di progettazione definitiva e esecutiva, costruzione e gestione dell'impianto di trigenerazione dell'Ospedale Maggiore. Risposta quesito n.19.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 19 ottobre 2016, si comunica quanto segue

Quesito

1. Premesso che l'art.26 comma 3 della Convenzione riporta che "L'Affidatario si impegna altresì a stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con primarie compagnie di assicurazione, una o più polizze assicurative..... Tali polizze dovranno includere:.....

c.le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonchè di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Ospera gestita dall'Affidatario, che si rendono necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi;

d. esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina"

Si chiede di conferma che la suddetta polizza è di tipo "danni a beni" e si chiede di esplicitare quali beni e quali infrastrutture debbano essere coperte da tale polizza.

Risposta

Si conferma che la polizza è di tipo "danni a beni" e si precisa che i beni coperti dalla stessa dovranno essere quelli oggetto di contratto di PPP.

Quesito

2. In tutti i casi in cui il prelievo di energia termica, elettrica e frigorifera da parte del Committente si modifichi in misura tale da ridurre o non permettere di ottenere i benefici derivanti dalla normativa attualmente vigente in tema di sistemi efficienti di utenza, SEU (come indicati nella deliberazione dell'AEEGSI del 12 dicembre 2013 n.578/2013/R/EEL e della legge 23 luglio 2009 n.99 valida ai fini dell'assegnazione dei titili di efficienza energetica (TEE) agli impianti dotati di certificazione CAR), si chiede di confermare che gli eventuali maggiori costi (maggiori oneri di sistema, mancata assegnazione dei TEE) saranno imputati in capo al Committente.

Risposta

Dalle simulazioni effettuate, tenuto conto della configurazione attuale dell'Ospedale Maggiore, il mantenimento delle condizioni necessarie alla qualificazione CAR dell'impianto previsto dovrebbero essere garantite anche per l'intervallo di prelievi di energia termica previste nello schema di convenzione

Antonella Crugliano
Dipartimento Tecnico-Patrimoniale
0516225580
antonella.crugliano@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

(12.000MWh- 20.000MWh). Ciò premesso si precisa che, qualora i suddetti presupposti venissero ad essere disattesi (solo ed esclusivamente a causa di minor prelievi da parte del Committente), all'interno dell'intervallo dei valori di prelievo citati, i maggiori oneri di sistema saranno a carico del Committente mentre i minori profitti, derivanti da un minor numero di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) assegnati, rientreranno nell'alea dei rischi a carico dell'Affidatario del PPP. Solo al di sotto del valore minimo di prelievo di energia termica (12.000MWh) e solo se tale valore dovesse impedire il riconoscimento della qualifica CAR all'impianto di cogenerazione il Committente potrà riconoscere all'Affidatario il minor ricavo derivante dalla vendita dei TEE.

Quesito

3. Con riferimento all'art.1 "Premesse" del capitolato speciale d'appalto, ove si indicano i quantitativi annui minimi di energia elettrica, termica e frigorifera che l'Affidatario deve garatire, si chiede se, analogamente, esistano in capo al Committente quantitativi minimi di prelievo di energia elettrica, termica e frigorifera.

Risposta

Non sono posti in capo al Committente quantitativi minimi di prelievo di energia elettrica, termica o frigorifera.

Quesito

4. Con riferimento all'art.21.8 dello schema di convenzione, si chiede di confermare che eventuali variazioni in aumento degli oneri di trasporto, distribuzione e/o imposte che concorrono a formare il costo finito di fornitura gas, non siano recuperabili attraverso la formula di aggiornamento dei prezzi e siano in capo all'Affidatario.

Risposta

Si ribadisce, come già rappresentato nella risposta ad un precedente quesito, che eventuali variazioni in aumento degli oneri di trasporto, distribuzione ecc. non sono recuperabili attraverso la formula di aggiornamento dei prezzi. Eventuali modifiche in aumento delle accise (riferite a quelle industriali riconosciute anche al gas consumato dalle strutture sanitarie) e dell'IVA, se rientranti nei casi di forza maggiore e/o in quelli espressamente disciplinati dallo schema di convenzione, legittimeranno, in presenza dei relativi presupposti, l'avvio della procedura di revisione del piano economico finanziario con le modalità prescritte dal medesimo schema di convenzione Ciò premesso si ribadisce che l'aggiornamento dei prezzi delle unità energetiche ed in particolare dell'energia termica sarà effettuata facendo riferimento al valore del parametro PFor,t pubblicato dall'AEEGSI.

A disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Francesco Rainaldi

Antonella Crugliano
Dipartimento Tecnico-Patrimoniale
0516225580
antonella.crugliano@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

Responsabile procedimento:
Francesco Rainaldi

Antonella Crugliano
Dipartimento Tecnico-Patrimoniale
0516225580
antonella.crugliano@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202