



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0056970
DATA: 10/05/2019
OGGETTO: PROCEDURA APERTA N.44/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE POLIAMBULATORIO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO. Risposta richiesta di chiarimenti n.10.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Franco Emiliani

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0056970_2019_Lettera_firmata.pdf:	Emiliani Franco	854EB8F73B809BA0924CDA61595986843 CD29594CCE6A6F12EF9903DE153B0BE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizi di Supporto alla Gestione Patrimoniale e alla Progettazione (SC)

Il Responsabile

Ai destinatari - Loro sedi

OGGETTO: PROCEDURA APERTA N.44/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE POLIAMBULATORIO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO. Risposta richiesta di chiarimenti n.10.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 9 maggio 2019, si comunica quanto segue:

Quesito n.1

In relazione alle migliorie 4 e 5, impianti elettrici e meccanici, dove si richiede al punto 5.2 del disciplinare di gara: Qualità dei componenti degli impianti elettrici (meccanici) di progetto installati, definita attraverso marca produttrice, tipologia dei materiali e dei componenti, manutenzione, pulizia, montaggio e smontaggio dei componenti, si fa riferimento solo alla migliororia oppure si richiede un elenco di marche di tutti i componenti di progetto.(es. illuminazione, FM, punti di comando ecc. non oggetto di migliorie).

Risposta

Con riferimento al punto 5.2. del disciplinare di gara (criteri motivazionali), l'indicazione della marca è uno degli elementi oggetto di valutazione. Ciò premesso, non è obbligatorio indicare le marche di tutti i componenti; resta inteso che sarà oggetto di valutazione ciò che il concorrente presenterà come migliororia (es. se un concorrente offre migliorie per 10 elementi, sarà valutato per 10; se ne offre 20 sarà valutato per 20 e così via).

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Franco Emiliani

Responsabile procedimento:
Franco Emiliani