



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0050816
DATA: 12/05/2020
OGGETTO: PA 32/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA NUOVA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA 112 PRESSO L'OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA. Risposta quesito n.7

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesco Rainaldi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0050816_2020_Lettera_firmata.pdf:	Rainaldi Francesco	7D80AEBBB75747BBA812E4EA4AC321B9 66D6FE3CBF02582FBBC9226428AD026D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

Il Direttore

Ai destinatari - Loro sedi

OGGETTO: PA 32/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA NUOVA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA 112 PRESSO L'OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA.
Risposta quesito n.7

Con riferimento al quesito pervenuto in data 8 maggio 2020, si comunica quanto segue

Richiesta

In merito al criterio n. 5 si chiede cosa si intende per sistemi di sicurezza e ridondanza dei motori e dei circuiti delle macchine frigorifere in quanto si riscontra già una ridondanza prevista da progetto (si prevedono due elementi per ognuno dei locali di data center).

Risposta

In merito all'argomento in oggetto si confermano le ridondanze previste dal progetto; le migliorie potranno, pertanto, riguardare i relativi sistemi di sicurezza.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Francesco Rainaldi

Responsabile procedimento:
Francesco Rainaldi