



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0067720  
DATA: 02/07/2020  
OGGETTO: Procedura aperta 34/2020 per l'affidamento in appalto di servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione di Nuova Maternità e Pediatria con ampliamento Pronto Soccorso per area ortopedica e pediatrica dell'Ospedale Maggiore di Bologna e Casa della Salute di San Lazzaro di Savena. Risposta quesito n.18.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesco Rainaldi

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-02]

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0067720_2020_Lettera_firmata.pdf	Rainaldi Francesco	4919EC7BD88A316540F01591AC33B4F73 48CF7E88A5E9E00F3EC70AC723A197F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Tecnico-Patrimoniale  
il direttore

Ai destinatari - Loro sedi

**OGGETTO:** Procedura aperta 34/2020 per l'affidamento in appalto di servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione di Nuova Maternità e Pediatria con ampliamento Pronto Soccorso per area ortopedica e pediatrica dell'Ospedale Maggiore di Bologna e Casa della Salute di San Lazzaro di Savena. Risposta quesito n.18.

Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:

**Quesito:** In caso di avvalimento, mentre l'ausiliario può generare la propria componente di passoe sulla p.iva dell'ausiliato, il sistema AVCPass non consente all'ausiliato di intercettare l'ausiliario, in quanto lotto non avvalabile. Si chiede come l'Ausiliato possa intercettare la componente dell'ausiliaria.

**Risposta:** E' possibile ovviare a tale problema generando il passOE in RTI.

A tal proposito è stata prodotta la FAQ n. 24 da parte dell'ANAC reperibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Francesco Rainaldi

Responsabile procedimento:  
Francesco Rainaldi