



Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Oggetto: PA 39/2021 Manutenzione gruppi di continuità rotanti Ospedale Bellaria di Bologna Risposta quesito n.1

Domanda

Relativamente al paragrafo 9.2 punto d. del CAPITOLATO SPECIALE di APPALTO – *“la redazione e presentazione, nel caso sia necessario, della richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco o della SCIA”*. Poiché l'intervento, oggetto del presente APPALTO, non comporta alcuna modifica RILEVANTE ai fini antincendio, dello stato attuale, si ritiene non necessaria alcuna attività relativa alla redazione e presentazione della richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione incendi e, in conseguenza, a questo non sarà perciò prevista/quotata tale attività da parte di tecnico abilitato. Si chiede di confermare che tale interpretazione del CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO è corretta”.

Risposta

Il par. 1 comma 1.2 del capitolato speciale prevede:

“a) la manutenzione periodica programmata dei due gruppi di continuità rotanti attualmente esistenti (...)

o, come opzione alternativa,

abis) la fornitura e posa di due nuovi gruppi di continuità rotanti (in sostituzione di quelli esistenti) (...);”

L'intervento descritto al punto a) non prevede modifiche all'esistente e, pertanto, non comporta obblighi ai sensi della normativa antincendio contrariamente all'intervento abis) per il quale è necessario provvedere all'espletamento delle pratiche di cui al par. 9.2 punto d del capitolato speciale.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Davide Canarini