

COMUNE DI BENTIVOGLIO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N° Progr.

CONSEGNA	VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE
DATA E PROT.	DATA E PROT.

**OSPEDALE DI BENTIVOGLIO
NUOVO PRONTO SOCCORSO
PROGETTO ESECUTIVO**

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO

PROGETTO ARCHITETTONICO Ing. Fabio Penacchioni	PROGETTO STRUTTURALE Ing. Daniele Biondi	PROPRIETA': AZIENDA USL DI BOLOGNA DELEGATO CON DELIBERA N. 275 del 26/10/2016
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI Studio AZ S.r.l. Per. Ind. Loris Amaduzzi	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI P.I. Leonardo Belloni	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE (Ing. Francesco Rainaldi)
COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE Geom. Umberta Ugolini	COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE	DIRETTORE GENERALE Dott. ssa Chiara Gibertoni
RESPONSABILE UO Servizi Progettazione Edile Ing. Franco Emiliani	RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Francesco Rainaldi	INGEGNERIZZAZIONE BIM Ing. Fabio Penacchioni Geom. Daniele Dall'olio
PRESEDIO: OSPEDALE DI BENTIVOGLIO	CODICE EDIFICIO 140	DIREZIONE LAVORI
EDIFICIO: NUOVO PRONTO SOCCORSO		CODICE PROG. PE ELAB. N. EL.04
PIANO: -		SOSTITUISCE IL N. SOSTITUITO DAL N.
ELABORATO: SCHEMA A BLOCCHI DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA		AGGIORNAMENTI
ARCHIVIO USL N.: DATA: Marzo 2017	SCALA: -	REFERENTE AMMINISTRATIVO:
ARCHIVIO N.: FILE: PEEL04	MOD01 PnqB01 ADT Rev. 5.1 del 26/10/2016	1 3 2 4

Simbolo	Descrizione	Codice EPU
A	PLAFONERA DI EMERGENZA DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO / PARETE, TIPO SE CON SORGENTE LED, FLUSSO MINIMO GARANTITO DI 750lm CON AUTONOMIA 2h, IP65, TIPO BEGHELLI LOGICA LED 24W (Cod.121845) O EQUIVALENTE.	D1.06.55.35.10
B	PLAFONERA DI EMERGENZA DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO / PARETE, TIPO SE CON SORGENTE LED, FLUSSO MINIMO GARANTITO DI 500lm CON AUTONOMIA 2h, IP65, TIPO BEGHELLI LOGICA LED 24W (Cod.12184) O EQUIVALENTE.	D1.06.55.35.10
C	PLAFONERA DI EMERGENZA DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO / PARETE, TIPO SE CON SORGENTE LED, FLUSSO MINIMO GARANTITO DI 400lm CON AUTONOMIA 2h, IP65, TIPO BEGHELLI LOGICA LED 11W (Cod.12183) O EQUIVALENTE.	D1.06.55.35.5
D	PLAFONERA DI EMERGENZA DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO / PARETE, TIPO SE CON SORGENTE LED, FLUSSO MINIMO GARANTITO DI 300lm CON AUTONOMIA 2h, IP65, TIPO BEGHELLI LOGICA LED 8W (Cod.12182) O EQUIVALENTE.	D1.06.55.35.5
CLog	CENTRALE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DI SICUREZZA TIPO BEGHELLI LOGICA O EQUIVALENTE.	D1.06.55.5.5

